

Агрегат воздушно-отопительный АВ-33-490 предназначен для воздушного отопления помещений промышленного, сельскохозяйственного и гражданского назначения.

Агрегат АВ-33-490 используется для искусственного перемещения и нагрева рециркуляционного воздуха (воздуха помещения) в зданиях промышленного и производственного назначения при помощи горячей воды. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88, с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов.

Отопительный агрегат АВ-33-490 изготавливается в напольном исполнении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение новых изделий
Расчётная производительность
Тип осевого вентилятора
Площадь п <u>оверхности</u> нагрева, м
Суммарный уровень звуковой мощности, дБ, не более
Масса, кг, не более
по воздуху 3м /ч
по теплу, кВт
AB-49-490 y3
49 000
488,7

ВО-06-300-12,5 (N =4,0 кВт, n=750 об ./мин.)

114,1

109

840