



Агрегат **АВ-49-740** используется для искусственного перемещения и нагрева рециркуляционного воздуха (воздуха помещения) в зданиях промышленного и производственного назначения при помощи горячей воды.

**Агрегат воздушно-отопительный АВ-49-740** предназначен для воздушного отопления помещений промышленного, сельскохозяйственного и гражданского назначения.

Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88, с пыленностью не более  $0,5 \text{ мг/м}^3$  и не содержать липких веществ и волокнистых материалов.

Отопительный агрегат **АВ-49-740** изготавливается в напольном исполнении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение новых изделий

Расчётная производительность

Тип осевого вентилятора

Площадь поверхности нагрева, м

Суммарный уровень звуковой мощности, дБ,  
не более

Масса, кг, не более

по воздуху, м<sup>3</sup>/ч

по теплу, кВт

**АВ-49-740 УЗ**

49 000

635,2

ВО-06-300-12,5 (N =4,0 кВт, n=750 об ./мин.)

171,8

109

930